



Bericht für den Gast



Eingangsbereich der Jugendherberge Wirsberg

Jugendherberge Wirsberg

Anschrift Sessenreuther Str. 31
95339 Wirsberg

Kontaktdaten Tel.: 09227 / 902767
E-Mail: info@jh-wirsberg.de
Web: www.jh-wirsberg.de



Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Wirsberg** wurde am 5. Januar 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2016 bis Januar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	2 Parkplätze für Menschen mit Behinderung, nicht gekennzeichnet
Haupteingang Eingang oben zum großen Saal Rezeption	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	- - -	- - -	Schwelle 5 cm Weg zum Eingang mit 9 % Neigung, Schwelle 3 cm Bewegungsfläche vor dem Tresen 140 cm x 150 cm
Schlafraum 1.30	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor der Tür 115 cm x 300 cm
Sanitärraum für Menschen mit Behinderung Speisesaal kleiner Tagungsraum großer Saal im OG	✓ ✓ ✓ ✓	- ✓ ✓ ✓	- - ✓ -	- - ✓ -	u. a. WC-Tiefe nur 54 cm Stufe vor dem Eingang; Alternativweg: Bewegungsfläche an der Tür 120 cm x 300 cm Zugang über Treppenhaus; Alternative: Eingang oben (s. o.)

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung hinter dem Haus. Gäste mit Behinderung können diese nach Absprache nutzen.
- Das Gebäude ist über eine Schwelle von 5 cm zugänglich. Der Außenzugang zum großen Saal im Obergeschoss hat eine Schwelle von 3 cm.
- Der Speisesaal ist entweder direkt, von der Rezeption kommend, über eine 19 cm hohe Stufe erreichbar oder von den Zimmern aus, durch zwei Türen mit Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Im Schlafraum 1.30 sind die Bewegungsflächen 200 cm x 200 cm.
- Ein Pflegebett steht nicht zur Verfügung.

Sanitärraum für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe) betragen links 140 cm x 54 cm und rechts 90 cm x 54 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 120 cm x 120 cm groß.
- Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Das Anklopfen an die Schlafräumtür wird nicht durch ein Blink- oder Blitzsignal angezeigt.
- Im Schlafräum ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Ein W-LAN Zugang steht zur Verfügung.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Speisesaal

- Es sind 20 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt 20 Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.



- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- In den Innenbereichen sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände oder Stolperstellen, vorhanden.
- Es sind keine Bodenindikatoren vorhanden. Andere bauliche Elemente können nur bedingt als Orientierungshilfen genutzt werden.
- Bei Treppen sind die Stufen teilweise mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind nicht bildhaft oder mit Piktogrammen dargestellt.