

Jugendherberge Falkenberg-Tannenlohe

Tannenlohe 1
95685 Falkenberg

Tel: 09637 267
Fax:

falkenberg@jugendherberge.de
www.falkenberg.jugendherberge.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. November 2015 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Weg von Parkplatz zu Eingang JH](#), [Beschriftung Jugendherberge Falkenberg-Tannenlohe](#), [Beschilderung Haupteingang](#), [Eingangstür JH](#)

ÖPNV-Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle JH Falkenberg-Tannenlohe](#), [Weg von Bushaltestelle zu Eingang JH](#), [Eingang JH](#), [Beschriftung Jugendherberge Falkenberg-Tannenlohe](#), [Beschilderung Haupteingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Parkplatz zu Eingang JH](#), [Eingang JH](#), [Weg von Eingang zur Rezeption](#), [Beschilderung Haupteingang](#), [Eingangstür JH](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Eingang JH](#), [Rezeption JH im Foyer](#), [Weg von Eingang zur Rezeption](#), [Glastüren auf den Stockwerken](#), [Eingangstür JH](#)

Zimmer mit Sanitärraum

Zugehörige Modulbögen: [Eingang JH](#), [Weg von Eingang zu Aufzug](#), [Weg von Aufzug 1.Stock zu Zimmer](#), [Zimmer 130 im 1. Stock für Menschen mit Behinderung](#), [Zimmer 127 im 1. Stock für Menschen mit Behinderung](#), [Zimmer 124 im 1. Stock für Menschen mit Behinderung](#), [Sanitärraum im Zimmer 130](#), [Sanitärraum im Zimmer 127](#), [Sanitärraum im Zimmer 124](#), [Treppe](#)

im Foyer in 1. Stock bzw. Untergeschoß, Aufzug im Foyer in 1. Stock bzw. Untergeschoß , Glastüren auf den Stockwerken

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Eingang JH](#), [Weg von Eingangsbereich zu Speiseraum](#)

Toilette für Menschen mit Behinderung im Foyer

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Parkplatz zu Eingang JH](#), [Weg von Parkplatz zu Gartenanlage](#), [Weg von Parkplatz bzw. Garten zu Toilette für Menschen mit Behinderung](#) , [Weg von Bushaltestelle zu Eingang JH](#), [Eingang JH](#), [Weg von Eingang zur Rezeption](#), [Toilette für Menschen mit Behinderung im Foyer](#), [Treppe im Foyer in 1. Stock bzw. Untergeschoß](#), [Aufzug im Foyer in 1. Stock bzw. Untergeschoß](#) , [Tür Außenbereich ins Untergeschoß zu Aufzug](#), [Tür zu Toilette im Foyer für Menschen mit Behinderung](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplätze für Menschen mit Behinderung



Weiterer Parkplatz Nähe Eingangsbereich

Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Anzahl der PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderung: 2

Entfernung dieser Stellplätze zum Eingang: 50 m

Breite eines Stellplatzes: 300 cm

Länge eines Stellplatzes: 400 cm

Weitere Anmerkungen

Kommentar: Parkplätze in direktem Eingangsbereich der JH. Bei Gruppenanreise von Behinderten werden die Parkplätze freigehalten; Weiterer Parkplatz im Bereich bei Garage, ebenfalls in Nähe Eingangsbereich.

Bushaltestelle JH Falkenberg-Tannenlohe

Entfernung der Haltestelle zum Eingang: 400 m

Breite der Bewegungsfläche entlang der Haltestelle: 300 cm

Wege im Außenbereich des Betriebes

Weg von Parkplatz zu Eingang JH



Weg von Parkplatz
in unmittelbarer
Nähe zu Eingang
JH



Weg Parkplatz zu
Eingang JH

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt auf eine Breite von: 0 cm

Maximale Längsneigung: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 30 m


Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m

Weg von Parkplatz zu Gartenanlage



Weg Parkplatz zu
Gartenanlage



Abzweigung rechts
zu Eingang UG
Weg zur Toilette



Weg zu
Gartenanlage führt
über zwei Rampen



Sicht von Garten
Richtung Parkplatz

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).


Maximale Längsneigung: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 30 m

Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m

Weg von Parkplatz bzw. Garten zu Toilette für Menschen mit Behinderung



Weg Abzweigung zu Eingang UG, Toilette für Menschen mit Behinderung über Lift erreichbar



Sicht von Abzweigung UG in Richtung Parkplatz

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Maximale Längsneigung: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 30 m

Weg von Bushaltestelle zu Eingang JH



Weg von Haltestelle zu Eingang JH

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Maximale Längsneigung: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 0 m

Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m

Eingang JH



Eingang JH



Eingangstür JH

Lichte Breite der Tür: 108 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 230 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 4 cm

Rezeption JH im Foyer



Sicht auf Rezeption von Eingang



Sicht auf Rezeption



Rezeption



Rezeption bzw. Tür zu Toilette für Menschen mit Behinderung

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 500 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 300 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 145 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 145 cm

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Weg von Eingang zur Rezeption



Weg zur Rezeption von Eingang



Weg zur Rezeption im Foyer

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 108 cm


Weg von Eingang zu Aufzug



Eingangsbereich



Weg zu Lift EG



Ein-/Ausstieg Lift im EG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 600 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 400 cm

Weg von Aufzug 1.Stock zu Zimmer



Weg von Aus-/Einstieg Lift 1. Stock zu den Zimmern



Weg führt durch Galstüren



Weg zu Eingang Zimmertür 130 für Menschen mit Behinderung

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 220 cm

Weg von Eingangsbereich zu Speiseraum



Sicht von Eingang
Weg Foyer



Weg im foyer zu
Speiseraum



Eingang
Speiseraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 500 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 400 cm

Speise- bzw. Frühstücksraum im Erdgeschoß



Eingang
Speiseraum



Speiseraum



Buffet/Getränke



Sicht von
Speiseraum
in Küche bzw.
Essenausgabe

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türe bzw. Doppeltüre zum Speise- bzw. Frühstücksraum

Breite der Tür zum Frühstücksraum / Restaurant: 93 cm

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschränke, Bewegungsmelder usw.).

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Raum

Engste Durchgangsbreite des Frühstücksraums / Restaurants (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 110 cm

Assistenzhunde willkommen.

Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm: 18

Zimmer / Ferienwohnung / Ferienhaus (Schlafraum)

Zimmer 130 im 1. Stock für Menschen mit Behinderung



Eingangstür zu
Zimmer 130 für
Menschen mit
Behinderung



Zimmer für
Menschen mit
Behinderung und
Betreuer



Zimmer 130



Zimmer 130



Flur bzw. Eingang
zu Sanitärraum in
Zimmer 130

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türe zu Zimmer 130

Lichte Breite der Zimmertür: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 260 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Raum

Zimmertyp Mehrbettzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 106 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 250 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 106 cm

Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 220 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 250 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 26 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 43 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Service

Assistenzhunde willkommen.

Zimmer 127 im 1. Stock für Menschen mit Behinderung



Zimmer 127



Stockbetten

Tür / Zugang

Lichte Breite der Zimmertür: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 260 cm

Raum

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 106 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 250 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafrums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 106 cm

Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 220 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 250 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 26 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 43 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Service

Assistenzhunde willkommen.

Zimmer 124 im 1. Stock für Menschen mit Behinderung



Zimmer 124



Zimmer 124

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türe zu Zimmer 124

Lichte Breite der Zimmertür: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 260 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Raum

Zimmertyp Mehrbettzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 106 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 250 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 106 cm

Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 220 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 250 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 26 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 43 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Sanitärraum

Toilette für Menschen mit Behinderung im Foyer



Links neben
Rezeption Eingang
zur Toilette



Türe zur Toilette farblich "blau" kontrastreich zur Umgebung abgehoben; Wenn Menschen mit Behinderung in der JH sind, ist die Toilettentüre im Foyer nicht abgeschlossen, also frei zugänglich; akustischer Alarm Hupton in JH bei Feueralarm.



Über Toilette befindet sich zusätzlich ein Galgen



Spiegel über dem Waschbecken ist verstellbar und gut einsehbar

Zugang

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0,2 cm

Tür öffnet nach außen.

WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 58 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 75 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 58 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 20 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 60 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 145 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 46 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 31 cm

Länge des linken Haltegriffs: 80 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 31 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 60 cm

Rechter Haltegriff fest.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 70 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 180 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 126 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 88 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Knopf

Höhe der Schnur / des Knopfes: 107 cm

Sanitärraum im Zimmer 130



Tür zu Sanitärraum
in Zimmer 130



Über Duschsitz
befindet sich
zusätzlich ein
Galgen zum
Hochziehen



Spiegel im Sitzen
und Stehen
einsehbar



Duschbereich im
Zimmer 130

Zugang

Lichte Breite der Tür: 94 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 128 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 54 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 120 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 123 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 260 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 130 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 47 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 30 cm

Länge des linken Haltegriffs: 80 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 30 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 80 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 69 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 220 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 126 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 87 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 180 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 145 cm

Duschstuhl/Duschsitz fest installiert

Haltegriffe in der Dusche: waagrecht

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 79 cm

Höhe der Duscharmatur: 109 cm

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Knopf

Höhe der Schnur / des Knopfes: 105 cm

Sanitärraum im Zimmer 127



Sanitärraum im
Zimmer 127



Sanitärraum im
Zimmer 127

Zugang

Lichte Breite der Tür: 94 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 54 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 120 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 123 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 260 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 130 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 47 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 3 cm

Länge des linken Haltegriffs: 80 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 30 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 80 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 69 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 220 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 126 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 87 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 180 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 145 cm

Duschstuhl/Duschsitz fest installiert

Haltegriffe in der Dusche: waagrecht

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 79 cm

Höhe der Duscharmatur: 109 cm

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Knopf

Höhe der Schnur / des Knopfes: 105 cm

Sanitärraum im Zimmer 124



Sanitärraum im
Zimmer 124



Sanitärraum im
Zimmer 124

Zugang

Lichte Breite der Tür: 94 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 128 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 54 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 120 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 123 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 260 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 130 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 47 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 30 cm

Länge des linken Haltegriffs: 80 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 30 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 80 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 69 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 220 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 126 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 87 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 180 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 145 cm

Duschstuhl/Duschsitz fest installiert

Haltegriffe in der Dusche: waagrecht

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 80 cm

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Hilfsmittel

Assistenzhunde willkommen.

Medien (Internetseite, Broschüren)

Internetseiten

Internetseiten mit speziellen Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Internetseiten mit speziellen Informationen für Rollstuhlfahrer

Broschüren / Flyer, CD / DVD

Broschüren / Flyer, CD / DVD mit speziellen Informationen für Rollstuhlfahrer

Treppe im Foyer in 1. Stock bzw. Untergeschoß



Treppenhaus läuft parallel zu Lift



Treppe Foyer



Treppensicht

Anzahl der Treppenstufen: 18

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

Rampe auf Weg von Parkplatz zu Garten bzw. Eingang UG/ Aufzug



Sicht auf Rampen,
die durch Podest
unterbrochen ist.



Rampe Auffahrt zu
Garten bzw. Freisitz



Weg von Parkplatz
zu Garten

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Breite: 500 cm

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Tiefe: 500 cm

Maximale Längsneigung: 23 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 190 cm


Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Zwischenpodest mit einer nutzbaren Länge von mindestens 150 cm vorhanden.

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Breite: 280 cm

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Tiefe: 300 cm

Aufzug im Foyer in 1. Stock bzw. Untergeschoß




Aufzug Foyer



Aufzug
Eingangsbereich



Aufzug 1. Stock



Bedienelemente im
Lift

Aufzug

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Einstieg - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Einstieg - Tiefe: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür: 77 cm

Größe der Kabine innen - Breite: 100 cm

Größe der Kabine innen - Tiefe: 125 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Ausstieg - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Ausstieg - Tiefe: 400 cm

Bedienelemente / Beschilderung

Minimale Höhe der Bedienelemente - innen: 113 cm

Maximale Höhe der Bedienelemente - innen: 130 cm

Notruf vorhanden.

Türen

Glastüren auf den Stockwerken



Glastüren auf
allen Stockwerken
identisch; 2. Flügel
kann bei Bedarf
geöffnet werden

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür Außenbereich ins Untergeschoß zu Aufzug

Lichte Breite der Tür: 100 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Tür zu Toilette im Foyer für Menschen mit Behinderung



geschlossene Tür
zu Toilette im Foyer



Eingang zu Toilette
Foyer links neben
Rezeption



Sicht in Toilette
Foyer

Lichte Breite der Tür: 96 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Eingangstür JH



Eingangstür JH



Eingangstür JH

Lichte Breite der Tür: 108 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 230 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 4 cm