

Jugendherberge Dachau

Roßwachtstraße 15
85221 Dachau

Tel: 08131 322950
Fax: 08131 32295-50

dachau@jugendherberge.de
www.dachau.jugendherberge.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. November 2015 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge
Dachau



Speisesaal

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Medien (Internetseite, Broschüren)

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

Parken Jugendherberge Dachau

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Jugendherberge Dachau](#), [Weg Parkplatz - Eingang Jugendherberge Dachau](#), [Beschilderung Jugendherberge Dachau](#)

Eingang Jugendherberge Dachau

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Jugendherberge Dachau](#)

Rezeption Jugendherberge Dachau

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption Jugendherberge Dachau](#), [Treppe von der Rezeption zur Eingangshalle](#), [Rampe von der Rezeption zur Eingangshalle](#)

Zimmer 10

Zugehörige Modulbögen: [Flur OG von Treppe/Aufzug - zu den Zimmern und Seminarräumen, Zimmer Nr. 10, Sanitärraum Zimmer 10, Beschilderung Jugendherberge Dachau](#)

Speiseraum Jugendherberge Dachau

Zugehörige Modulbögen: [Weg Eingangshalle - Aufzug und Treppe über Speiseraum, Speisesaal Jugendherberge Dachau](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Weg Aufzug/Treppe - Öffentlichen Toilette, Öffentliche Toilette für Menschen mit Behinderung - UG, Beschilderung Jugendherberge Dachau](#)

Tagungsraum Elisabeth Block - EG

Zugehörige Modulbögen: [Weg Eingangshalle - Seminarräume im EG, Tagungsraum Elisabeth-Block - EG](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Hinterausgang Jugendherberge Dachau

Zugehörige Modulbögen: [Hinterausgang zum Pavillon Seminarraum und zum Garten, Weg Eingangshalle - Hinterausgang, Treppe Hinterausgang, Rampe Hinterausgang, Zwischentür Eingangshalle - Hinterausgang](#)

Tagungsraum Walter-Klingenbeck - EG

Zugehörige Modulbögen: [Weg Eingangshalle - Seminarräume im EG, Tagungsraum Walter-Klingenbeck - EG](#)

Tagungsraum Bibliothek - EG

Zugehörige Modulbögen: [Weg Eingangshalle - Seminarräume im EG, Tagungsraum Bibliothek - EG](#)

Tagungsraum Nikolaus Lehner im Pavillon

Zugehörige Modulbögen: [Weg zum Pavillon - Nikolaus Lehner - über Hinterausgang, Tagungsraum Pavillon - Nikolaus Lehner](#)

Tagungsraum 5 - OG

Zugehörige Modulbögen: [Flur OG von Treppe/Aufzug - zu den Zimmern und Seminarräumen, Tagungsraum 5 - OG](#)

Tagungsraum 4 - OG

Zugehörige Modulbögen: [Flur OG von Treppe/Aufzug - zu den Zimmern und Seminarräumen, Tagungsraum 4 - OG](#)

Aufzug/Treppen

Zugehörige Modulbögen: [Weg Eingangshalle - Aufzug und Treppe über Speiseraum](#) , [Weg Eingangshalle - Treppe ins OG zu den Zimmern](#), [Treppen OG - Zimmer und Seminarräume](#) , [Treppen zum UG - Öffentliche Toilette](#), [Aufzug zum OG \(Zimmer + Seminarräume\) + UG \(öffentliche Toiletten\)](#)

Parkplatz Jugendherberge Dachau



Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Anzahl der PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderung: 1

Diese Stellplätze sind entsprechend gekennzeichnet.

Entfernung dieser Stellplätze zum Eingang: 20 m

Breite eines Stellplatzes: 250 cm

Länge eines Stellplatzes: 600 cm

Wege im Außenbereich des Betriebes

Weg Parkplatz - Eingang Jugendherberge Dachau



Weg zum Eingang



Weg zum Eingang

Breite des Weges: 198 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Maximale Längsneigung: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 3 m

Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m

Weg zum Pavillon - Nikolaus Lehner - über Hinterausgang



Weg zum
Tagungsraum
Pavillon - Nikolaus
Lehner über
Hinterausgang



Weg zum
Tagungsraum
Pavillon - Nikolaus
Lehner über
Hinterausgang



Weg zum
Tagungsraum
Pavillon - Nikolaus
Lehner über
Hinterausgang



Weg zum
Tagungsraum
Pavillon - Nikolaus
Lehner über
Hinterausgang

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt auf eine Breite von: 150 cm

Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m

Eingangsbereich

Eingangsbereich Jugendherberge Dachau



Eingangstür
Jugendherberge
Dachau



Windfang
mit beiden
Eingangstüren

Lichte Breite der Tür: 140 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand oder durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hinteraustgang zum Pavillon Seminarraum und zum Garten



Türe Hinteraustgang



Türe Hinteraustgang

Lichte Breite der Tür: 110 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Rezeption Jugendherberge Dachau



Rezeption
Jugendherberge
Dachau



Infostand
Jugendherberge
Dachau

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 300 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 110 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 110 cm

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Weg Eingangshalle - Hinterausgang

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 180 cm

Weg Eingangshalle - Aufzug und Treppe über Speiseraum

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 290 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 182 cm

Weg Eingangshalle - Seminarräume im EG



Flur zu den
Seminarräumen EG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 123 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 90 cm

Weg Aufzug/Treppe - Öffentlichen Toilette

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 151 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 151 cm

Flur OG von Treppe/Aufzug - zu den Zimmern und Seminarräumen



Flur OG



Flur OG zum
Tagungsraum 5

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 150 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 120 cm

Weg Eingangshalle - Treppe ins OG zu den Zimmern

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 300 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 300 cm


Speisesaal Jugendherberge Dachau



Eingang Speisesaal



Speisesaal



Essensausgabe/
Buffett



Tische + Stühle

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türe Speiseraum

Breite der Tür zum Frühstücksraum / Restaurant: 150 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 164 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Raum

Engste Durchgangsbreite des Frühstücksraums / Restaurants (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 150 cm

Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm: 20


Zimmer Nr. 10




Eingang Zimmer 10



Zimmer 10 - Betten



Zimmer 10



Zimmer 11

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür Zimmer 9/10/11

Lichte Breite der Zimmertür: 91 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 152 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 165 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 220 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 220 cm

Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 220 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 200 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 2 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 42 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Service

Assistenzhunde willkommen.

Sanitärraum

Sanitärraum Zimmer 10



Washbecken
Sanitärraum
Zimmer 10



Toilette + Dusche
Sanitärraum
Zimmer 10



Dusche +
Duschstuhl
Sanitärraum
Zimmer 10



Toilette mit Dusche
Zimmer 11

Zugang

Lichte Breite der Tür: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

WC

WC Unisex

Tiefe des WC-Beckens: 69 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 15 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 69 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 128 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 69 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 145 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 51 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 35 cm

Länge des linken Haltegriffs: 82 cm

Linker Haltegriff fest.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 35 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 82 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar und arretierbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 69 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 145 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 87 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 120 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 120 cm

Duschstuhl/Duschsitz mobil und stabil

Haltegriffe in der Dusche: waagrecht und senkrecht

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 89 cm

Höhe der Duscharmatur: 92 cm

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Schnur

Höhe der Schnur / des Knopfes: 30 cm

Öffentliche Toilette für Menschen mit Behinderung - UG



Öffentliche Toilette



Öffentliche Toilette -
Waschbecken

Zugang

Lichte Breite der Tür: 91 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 69 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 87 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 69 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 15 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 59 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 137 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 53 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 33 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Linker Haltegriff hochklappbar und arretierbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 33 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Rechter Haltegriff fest.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 71 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 137 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 85 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Schnur Alarmauslöser
vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Knopf

Höhe der Schnur / des Knopfes: 95 cm

Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

Tagungsraum Elisabeth-Block - EG



Eingang
Tagungsraum
Elisabeth-Block



Tagungsraum
Elisabeth-Block

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür Tagungsraum Elisabeth Block

Breite der Tür zum Raum: 157 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 165 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 185 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 967 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 665 cm

Tagungsraum Walter-Klingenbeck - EG



Eingang
Tagungsraum
Walter Klingenbeck



Tagungsraum
Walter Klingenbeck



Tagungsraum
Walter Klingenbeck



Tagungsraum
Walter Klingenbeck

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür Tagungsraum Walter Klingenbeck

Breite der Tür zum Raum: 150 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 172 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 185 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 559 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 661 cm

Tagungsraum Bibliothek - EG



Tagungsraum
Bibliothek



Tagungsraum
Bibliothek

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türe Tagungsraum Bibliothek

Breite der Tür zum Raum: 84 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 88 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm

Höhe Türschwelle: 1 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 570 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 680 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 120 cm

Tagungsraum 5 - OG



Tagungsraum 5



Tagungsraum 5

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür Tagungsraum 5

Breite der Tür zum Raum: 87 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 603 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 519 cm

Tagungsraum Pavillon - Nikolaus Lehner



Eingang Pavillon -
Nikolaus Lehner



Eingang Pavillon -
Nikolaus Lehner



Tagungsraum
Pavillon - Nikolaus
Lehner



Tagungsraum
Pavillon - Nikolaus
Lehner

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür Tagungsraum Pavillon - Nikolaus Lehner

Breite der Tür zum Raum: 83 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 94 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 144 cm

Höhe Türschwelle: 3 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 679 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 945 cm

Tagungsraum 4 - OG



Tagungsraum 4



Tagungsraum 4

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür Tagungsraum 4

Breite der Tür zum Raum: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 431 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 525 cm

Hilfsmittel

Assistenzhunde willkommen.

Medien (Internetseite, Broschüren)

Internetseiten

Internetseiten mit speziellen Informationen für Gäste mit Gehbehinderung


Internetseiten mit speziellen Informationen für Rollstuhlfahrer

Schwelle / Stufe / Treppe

Treppen OG - Zimmer und Seminarräume



Treppe
Eingangshalle -
OG (Zimmer +
Seminarräume



Treppe
Eingangshalle -
OG (Zimmer +
Seminarräume

Anzahl der Treppenstufen: 28

Höhe der Stufe / der Schwelle: 15 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig

Treppe Hinterausgang



Treppe
Hinterausgang

Anzahl der Treppenstufen: 2

Höhe der Stufe / der Schwelle: 13 cm

Handlauf vorhanden: nein

Treppe von der Rezeption zur Eingangshalle



Treppe von
Rezeption in
Eingangshalle



Treppe von
Rezeption in
Eingangshalle

Anzahl der Treppenstufen: 3

Höhe der Stufe / der Schwelle: 10 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

Treppen zum UG - Öffentliche Toilette



Treppe ins UG zur
öffentlichen Toilette

Anzahl der Treppenstufen: 17

Höhe der Stufe / der Schwelle: 18 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig

Rampe

Rampe Hinterausgang

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Tiefe: 197 cm

Maximale Längsneigung: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 170 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Breite: 250 cm

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Tiefe: 250 cm

Rampe von der Rezeption zur Eingangshalle



Rampe von
Rezeption in große
Eingangshalle



Rampe von
Rezeption in große
Eingangshalle

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Tiefe: 300 cm

Maximale Längsneigung: 7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Tiefe: 300 cm

Aufzug zum OG (Zimmer + Seminarräume) + UG (öffentliche Toiletten)



Aufzug - Türe



Aufzug -
Schlüsselkasten
(Schlüssel an
der Rezeption
erhältlich)



Aufzug -
Bedienelement



Aufzug innen

Aufzug

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Einstieg - Breite: 220 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Einstieg - Tiefe: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür: 90 cm

Größe der Kabine innen - Breite: 93 cm

Größe der Kabine innen - Tiefe: 140 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Ausstieg - Breite: 153 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Ausstieg - Tiefe: 300 cm

Bedienelemente / Beschilderung

Bedienelemente innen auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Minimale Höhe der Bedienelemente - innen: 84 cm

Maximale Höhe der Bedienelemente - innen: 90 cm

Notruf vorhanden.

Zwischentür Eingangshalle - Hinterausgang

Lichte Breite der Tür: 81 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm